



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 216/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Айгуль" городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007021, ОГРН 1020202037240)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 216 от 04 декабря 2020 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "28" декабря 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа "11" января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа ГПН)

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем в отношении объекта защиты – Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Айгуль" городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. ул. Чайковского, д. 18/2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с заведующей учреждением Бердигуловой Э.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина дверей на путях эвакуации из группы № 4 в коридор менее 0,8 м. (фактически 78 см, 58 см.)	п. 4.6 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». «Минимальная ширина участков путей эвакуации устанавливается в зависимости от назначе-	01.07.2021 г.	

		<p>ния зданий, но не менее 1 метра. Минимальная ширина дверей на путях эвакуации должна быть 0,8м. ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы».</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

« 11 » января 2021 г.




Харисов И.Р.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МДОБУ ЦРР Д/С «Айгуль»
Берлигчлова Эльвира Ринатовна
(должность, фамилия, инициалы)

«11» января 2021 г.

Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округының
«Айгөл» бала үстөрөү үзәге –
балалар баксаһы»

Муниципаль мәктәпкәсә белем биреү

бюджет учреждениеһы

453837, Сибай калаһы, Чайковский урамы, 18/2,
тел. 8(34775) 5-87-33



Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад
«Айгуль»

городского округа город Сибай

Республики Башкортостан

453837, г. Сибай, ул. Чайковского, 18/2,
тел. 8(34775) 5-87-33

ИНН 0267007021, КПП 026701001 ОГРН 1020202037240. ОКАТО 80443000000. ОКПО 45297523, ОКВЭД 80.10.1

Исх. 327 от «16» 09 2021 год

**Государственному инспектору
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского
районов РБ по пожарному
надзору лейтенанту внутренней
службы И.Р. Харисову**

Уважаемый Ильнур Рафикович!

Администрация МДОБУ ЦРР д/с «Айгуль» по Предписанию № 216/1/1 от 11 января 2021 года по пункту «Ширина дверей на путях эвакуации из группы № 4 в коридор менее 0,8 м.» сообщает, что расширение дверного проема невозможно по результатам технического заключения № 2020.011/3 от 29.01.2020 года Независимого экспертного центра ООО АПБ «Первый Эксперт». По Постановлению № 5-12/2021 от 8 февраля 2021 года мирового судьи судебного участка № 4 по г. Сибаяу Республики Башкортостан нами был предложен вариант установки второго эвакуационного выхода из группы № 4 непосредственно на улицу. На сегодняшний день сметные расчеты указанной работы проведены, финансовые средства изыскиваются. Смета прилагается.

Заведующий:



Э.Р. Бердигулова

Получил Харисов И.Р.