



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 131/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Айгуль" городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267007021, ОГРН 1020202037240)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 131 от 08 июня 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

"07" июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"09" июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Харисовым Ильнуром Рафиковичем объекта защиты Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Айгуль" городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. ул. Чайковского, д. 18/2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующей учреждением Бердигуловой Э.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Запоры на дверях эвакуационного выхода помещения медицинского блока не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	01.07.2022г.	
2	Запоры на дверях эвакуационного	п. 26 Правил противопожарного		

	выхода помещения прачечной не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479		
3	Противопожарные двери прачечной, электрощитовой, пищеблока не оборудованы устройством для самозакрывания	п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г.	01.07.2022г.	
4	Двери эвакуационного выхода на лестничную клетку открываются не по направлению выхода (<i>группа №11</i>)	п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.6 Свод правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171); п. 4.2.22 Свод правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.07.2022г.	
5	Эвакуационный выход с группы №3 загромождён трубой отопления	п. 27 «б». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
6	Двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	п. 24. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
7	В здании допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (<i>спальное помещение, санузел группы №10</i>)	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.07.2022г.	
8	Эвакуационный выход с группы №6 загромождён трубой отопления	п. 27 «б». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
9	Эвакуационный выход с группы №4 загромождён трубой отопления	п. 27 «б». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
10	Отсутствует 2-й эвакуационный выход со спальни комнаты группы №4 непосредственно наружу здания	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.07.2022г.	

		п. 6.12 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС России N 194 от 19 марта 2020 г		
11	Эвакуационный выход спортзала загромождён трубой отопления	п. 27 «б». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
12	Запоры на дверях эвакуационного выхода спортзала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	01.07.2022г.	
13	Электропроводка помещений медицинского блока, группы №11, группы №7, кабинета музыкального руководителя, подвала эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции со следами термического воздействия	п. 35. «а». Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022г.	
14	Предусмотренный в составе объекта Ф 1.1 подвал, выделенный противопожарными преградами 2-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлены деревянные двери. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены	п. 2.8 СНИП II-2-80 (часть II) «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.07.2022г.	
15	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.	п. 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.	01.07.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

« 09 » июля 2021 г.

М.Л.П.




Харисов И.Р.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОБУ «ЦРР - д/с «Айгуль»
Бердигулова Эльвира Ринатовна

« 09 » июля 2021 г.



(подпись)

Башкортостан Республикаһы
Сибай калаһы кала округынын
«Айгөл» бала үстөрөү үзәге –
балалар баксаһы»

Муниципаль мәктәпкәсә белем биреү
бюджет учреждениеһы
453837, Сибай калаһы, Чайковский урамы, 18/2,
тел. 8(34775) 5-87-33



Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад
«Айгуль»»

городского округа город Сибай
Республики Башкортостан
453837, г. Сибай, ул. Чайковского, 18/2,
тел. 8(34775) 5-87-33

ИНН 0267007021, КПП 026701001 ОГРН 1020202037240, ОКАТО 80443000000, ОКПО 45297523, ОКВЭД 80.10.1
Исх. 296 от «12» августа 2021 год

Государственному инспектору
г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского
районов РБ по пожарному
надзору лейтенанту внутренней
службы И.Р. Харисову

**Об исполнении предписания № 131/1/1 по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности от 09.07.2021года**

Администрация МДОБУ ЦРР д/с «Айгуль» на предписание № 131/1/1 от
09.07.2021г. сообщает, что по работам по исполнению пунктов предписания
разработан план, подготавливаются договора и локально - сметные расчеты.

Сделаны заявки обслуживающим организациям для выполнения работы.

Заведующий:



Э.Р. Бердигулова

Исх. Харисов И.Р.